

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель МДОУ «Детский сад №11»  
Т.А. Лаврова

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в МДОУ «Детский сад №11» (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):  
188421, Ленинградская область, Волосовский район. Д. Клопицы

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 2-хэтажное здание+ подвал, 858,8 кв. м.
- помещений на 1 этаже – 2 , площадь – 272,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4989 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11», сокращенное название МДОУ «Детский сад №11»

Адрес места нахождения организации:

188421, Ленинградская область, Волосовский район. Д. Клопицы

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):  
муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации Волосовского муниципального района, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д.6 :

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 60 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (1.5 -7 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;  
нарушениями зрения – нет;  
нарушениями слуха – нет;

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппараты)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	Входные группы не соответствуют нормативам доступности
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для	Размещение оборудование и носителей информации,

	обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется – заведующий
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тыютора	Отсутствует

## V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО

**СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ  
ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В  
СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Июль 2017г.
2	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	Июль 2020г.
3	Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения	Июль 2020г.
4	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	Июль 2021г.
5	Приобрести переносной пандус	Июль 2022г.
6	В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см),	Июль 2023г.