

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
МДОУ «Детский сад №11»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

188421, ЛО, Волосовский район, д. Клопицы

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 2-хэтажное здание + подвал, общая площадь 858,8 кв.м.
- помещений на 1 этаже – 2, площадь – 272,3 кв.м.
- наличие прилегающего участка – 4989 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11», сокращенное название МДОУ «Детский сад №11»

Адрес местонахождения объекта:

188421, ЛО, Волосовский район, д. Клопицы

Основание для пользования объектом б оперативное управление

Форма собственности: муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации Волосовского муниципального района, 188410, ЛО, г. Волосово, ул. Краснофлотская д.6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность: 60 воспитанников

Форма оказания услуг: очно, на объекте

Категории обслуживаемого населения: дети (1,5 – 7 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;
нарушениями зрения – нет;
нарушениями слуха – нет;

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в
----------	---	--

		обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	Входные группы не соответствуют нормативам доступности
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Размещение оборудование и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -	отсутствует

	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется – заведующий
5	предоставление услуги с сопровождением	имеется

	инвалида по территории объекта работником организации	
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об	Сроки
----------	---	-------

	обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	Июль 2022г.
2	Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения	Июль 2022г.
3	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	Июль 2023г.
4	Приобрести переносной пандус	Июль 2022г.
5	В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см),	Июль 2023г.
6	Установить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Июнь 2021г.