

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
МДОУ «Детский сад №11»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

188421, ЛО, Волосовский район, д. Клопицы

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 2-хэтажное здание + подвал, общая площадь 858,8 кв.м.
- помещений на 1 этаже – 2, площадь – 272,3 кв.м.
- наличие прилегающего участка – 4989 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11», сокращенное название МДОУ «Детский сад №11»

Адрес местонахождения объекта:

188421, ЛО, Волосовский район, д. Клопицы

Основание для пользования объектом б оперативное управление

Форма собственности: муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации Волосовского муниципального района, 188410, ЛО, г. Волосово, ул. Краснофлотская д.6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность: 60 воспитанников

Форма оказания услуг: очно, на объекте

Категории обслуживаемого населения: дети (1,5 – 7 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;
нарушениями зрения – нет;
нарушениями слуха – нет;

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в |
|----------|---|--|
|----------|---|--|

| | | обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 4 | поручни | отсутствуют |
| 5 | пандусы | отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | Входные группы не соответствуют нормативам доступности |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Размещение оборудование и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - | отсутствует |

| | | |
|----|--|-------------|
| | знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Отсутствует |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | имеется |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Отсутствует |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | имеется |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Имеется – заведующий |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением | имеется |

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| | инвалида по территории объекта работником организации | |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Отсутствует |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортные средства отсутствуют |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | отсутствует |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | отсутствует |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Отсутствует |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об | Сроки |
|----------|---|-------|
|----------|---|-------|

| | | |
|---|---|-------------|
| | обеспечении условий их доступности для инвалидов | |
| 1 | Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения | Июль 2023г. |
| 2 | Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения | Июль 2023г. |
| 3 | Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения | Июль 2024г. |
| 4 | Приобрести переносной пандус | Июль 2024г. |
| 5 | В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), | Июль 2023г. |
| 6 | Установить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Июнь 2021г. |